



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области**
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85
<http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Неклиновскому и Мясниковскому районам**
Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 16 ogpn_rnd@mail.ru
Единый номер «телефона доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 106 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МБУК Мясниковского района «Межпоселенческая центральная библиотека»**

« 06 » октября 2017 г.

с. Чалтырь

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Неклиновского и Мясниковского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Лойторенко А.В. № 106 от «02» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «06» октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Пчелка» по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 6-я линия, 88, дознавателем ОНД и ПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Воловодовым Георгием Алексеевичем.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад №16 «Пчелка» Антонцева О.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П ре дп ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	1. На путях эвакуации здания не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания.	(151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.22, СНиП 21-01-97*; п. 7.62 СНиП 23-05-95);	01.09. 2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Воловодов Г.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«06» _____ октября _____ 2017 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ 
(подпись)

Заведующая МБДОУ детский сад №16 «Пчелка» Антонцева
Ольга Микаеловна

(должность, фамилия, инициалы)

«06» октября 2017г.